



	開発区域境界線		量水器 宅地内給水管H1VPφ20
	宅地番号		ソフトシール仕切弁φ50
	計画高		水抜きドレンφ50×25SKXソケット
	敷地面積		PEPφ25ブレイクゲートバルブ、H1VPφ25
	1号組立マンホール インバート施工 蓋 T-25 (6m道路) T-14 (5m道路)	<ul style="list-style-type: none"> 開発道路内に電柱等を設置しない。 土被り1.0m未満は、管をコクリト全巻保護する。 宅地の水及び土が道路に流出しないように 盛土勾配は最終樹等に向けて整地すること 開発協議の対象は最終樹から一次放流先までとする。 管もしくは水路が交差する場合、クリアランスは10cm以上確保する。 宅内排水管の土被りは20cm以上確保する。 高さ表示は標高表示とする。 区界の境界明示は鉤により表示 ガッターと自由勾配側溝の接続部について、段差が生じないように擦り合わせを行うこと。 街渠樹からの特圧管の先にはグレーチングを設置すること 南側市道接続部分の舗装については、全幅本復旧すること。 	
	自由勾配側溝 (防音型) W=300mm グレーチングT-20 (6m道路) グレーチングT-14 (5m道路)		
	街渠樹 特圧管φ200 勾配 i=1%以上 グレーチングT-20 (6m道路) T-14 (5m道路)		
	汚水樹 塩ビ樹φ300 蓋T-2 取付管 VPφ150 勾配 i=1%以上		
	宅地内雨水最終樹 塩ビ樹φ300 蓋T-2 取付管 VP150 勾配 i=1%以上 泥溜 H=150mm以上		
	流水方向		

番号	放流高	放流先通常水位	放流先
②	4.342	4.28	4.23
④	4.378	4.33	4.28
⑩	4.450	4.28	4.23
⑪	4.441	4.33	4.28

給水管HPEPφ50 L=98.41m
給水引込管H1VPφ20 L=39.72m

開発許可
年月日

第 令和 年 月 日
号

申請者

株式会社 明德ホーム
代表取締役 徳田芳和

作成者
住所・氏名

綾歌郡綾川町陶壹六参五番地壹四
土地家屋調査士
大西 一 正

縮尺 S=1:300